

DVGW-Baumusterprüfzertifikat

DVGW type examination certificate

DW-7801BS5031

Registriernummer
registration number


Anwendungsbereich <i>field of application</i>	Produkte der Wasserversorgung <i>products of water supply</i>
Zertifikatinhaber <i>owner of certificate</i>	vonRoll hydro (deutschland) gmbh Brienner Str. 5, D-80333 München
Vertreiber <i>distributor</i>	vonRoll hydro (deutschland) gmbh Brienner Str. 5, D-80333 München
Produktart <i>product category</i>	Guss- und Stahlrohre für erdverlegte Leitungen: Rohre aus duktilem Gusseisen (7801)
Produktbezeichnung <i>product description</i>	Rohre aus duktilem Gusseisen mit Muffenanschluss
Modell <i>model</i>	ducipur®; ecopur®
Prüfberichte <i>test reports</i>	Mechanikprüfung: 11 7416 07 vom 30.11.2007 (MPG) Mikrobiologische Prüfung: W-153906-07-SI vom 14.08.2007 (WHY) KTW-Prüfung: C-157954-07-Ko/st vom 07.12.2007 (WHY) Mikrobiologische Prüfung: W-137510-06-SI vom 16.03.2006 (WHY) KTW-Prüfung: C-136644-06-Ko vom 15.02.2006 (WHY)
Prüfgrundlagen <i>basis of type examination</i>	DVGW VP 545/Bbl (30.06.2009) DVGW VP 545 (01.06.2004) DIN EN 545 (01.09.2002) DVGW W 348 (01.09.2004) UBA KTW (16.05.2007) DVGW W 270 (01.11.2007)
Ablaufdatum / AZ <i>date of expiry / file no.</i>	07.12.2012 / 09-0471-WNE

17.09.2009-GI A7/2

Datum, Bearbeiter, Blatt, Leiter der Zertifizierungsstelle
date, issued by, sheet, head of certification body

DVGW CERT GmbH - von der Deutschen Akkreditierungsstelle Technik (DATech) in der TGA GmbH akkreditiert für die Konformitätsbewertung von Produkten der Gas- und Wasserversorgung

DVGW CERT GmbH - accredited by Deutsche Akkreditierungsstelle Technik (DATech) in the TGA GmbH for conformity assessment of products of gas and water supply



DAT-ZE-009/96-02

DVGW CERT GmbH
Josef-Wirmer-Straße 1-3
53123 Bonn

Telefon: +49 228 91 88-888

Telefax: +49 228 91 88-993

eMail: info@dvgw-cert.com

Typ <i>type</i>	Technische Daten <i>technical data</i>	Bemerkungen <i>remarks</i>
ducpur®; ecopur®	Fertigungsgruppe: DN 80 - DN 700	

Ausführungsvariante <i>type variation</i>	Erläuterungen <i>explanations</i>
ducpur®	Innenbeschichtung: PUR; Außenbeschichtung: Zink mit Bitumen
ecopur®	Innenbeschichtung: PUR; Außenbeschichtung: PUR

zertifizierte Bauteile / Werkstoffe
certified components

Registr.-Nr. <i>registration no.</i>	Bauteil (Produktart) <i>component</i>	Modell/Typ <i>model/type</i>	Hersteller <i>manufacturer</i>
DW-5114BN0161	Dichtung für Muffenverbindungen in Rohrleitungen	TYTON/TYTON	HULTEC EUROPE

Verwendungshinweise / Bemerkungen
hints of utilization / remarks

Die Einhaltung der Anforderungen gemäß DVGW W270 (01.11.2007) Anhang A.1.1: "Werkstoffe für den generellen Einsatz im Trinkwasserbereich" wurde mit den Prüfberichten W-153906-07-SI (WHY) vom 14.08.2007 W-137510-06-SI (WHY) vom 16.03.2006 W-117133-04-SI (WHY) vom 12.05.2004 nachgewiesen.

